

# **Dodatek č.1**

## **Kanalizačního řádu stokové sítě a ČOV obce Veliká Ves**

**Doplnění o prodloužení kanalizace p.č. 638,  
k.ú. Veliká Ves u Prahy**

**Aktualizace opatření při poruchách a  
haváriích a mimořádných událostech**

**Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:**

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Mostníkovská 255/3  
266 01 Beroun Závodí  
[www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz)  
e-mail: [vakberoun@vakberoun.cz](mailto:vakberoun@vakberoun.cz)

**květen 2024**

---

## **Titulní list**

Název obce a příslušné stokové sítě: splašková kanalizace Veliká Ves

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č.428/2001 Sb.)

### **Stoková síť obce Veliká Ves:**

<b>IČME</b>	<b>Vlastník</b>
2103-777960-43750486-3/1	Obec Veliká Ves
2103-777960-09091942-3/1	Zelenková Vlasta, Bryksova 940/35 Černý Most, 198 00 Praha 98

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhl. 428/2001 Sb.)

### **Čistírna odpadních vod v obci Veliká Ves:**

<b>IČME</b>	<b>Vlastník</b>
2103-777960-43750486-4/1	Obec Veliká Ves

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě v obci Veliká Ves, zakončené čistírnou odpadních vod v obci Veliká Ves.

<b>Vlastník kanalizace</b>	:	Obec Veliká Ves
Identifikační číslo	:	43750486
Sídlo	:	Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves
<b>Provozovatel kanalizace</b>	:	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Identifikační číslo	:	46356975
Sídlo	:	Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun
<b>Zpracovatel dodatku</b>	:	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Datum zpracování	:	květen 2024

---

Záznamy o platnosti Dodatku č. 1 kanalizačního řádu:

Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě a ČOV obce Veliká Ves – doplnění o prodloužení kanalizace p.č. 638, k.ú. Veliká Ves, byl schválen podle § 14 zákona č.274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu.

č.j. MÚBNLSB-OŽP-71288/2024-PROMI, ze dne 26.7.2024

Za provozovatele



Ing. Roman Badin, MBA  
technický ředitel  
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí  
266 01 Beroun, [www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz)  
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ①  
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

---

Předmětem **Dodatku č. 1 - Kanalizačního řádu stokové sítě a ČOV obce Veliká Ves** je prodloužení kanalizace na p.č. 638, k.ú. Veliká Ves u Prahy, odkanalizování rodinných domů.

Stavební pozemky nové parcelace se nacházejí mezi zastavěnými parcelami v jižní části obce Veliká Ves, podél ulice Hlavní v Bořanovicích a Líbeznicích, U cihelny a Pakoměřická.

Cílem je odkanalizování 5ti nových parcel, které vznikly oddělením pozemků na parcelách 638, 637/3 a 637/2 na šest samostatných parcel a pozemek pro parcelu příjezdovou. Likvidace splaškových vod v obci je zajištěna gravitační kanalizací s napojením do obecní čistírny odpadních vod. Tato síť je vedena v zeleném pásu podél silnice ul. Hlavní. Sítě jsou napojeny na tato vedení.

## **Kanalizace**

Odkanalizování plánované zástavby 5ti rodinnými domky je provedeno gravitační splaškovou kanalizací, která je napojena na stávající splaškovou gravitační kanalizaci z PVC DN 300. V místě napojení na stoku je osazena nová revizní šachta DN 1000.

Součástí stavby kanalizace jsou i kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem a to k jednomu stávajícímu rodinnému domku a 5ti novým.

Prodloužení kanalizačního řádu je umístěno podle souřadnic S – JTSK následovně: začátek kanalizace  $y = -738182,1477$ ;  $x = -1026296,7914$ , konec kanalizace  $y = -738303,7241$ ;  $x = -1026438,1379$ .

### Materiál:

Potrubí kanalizace je provedeno z kanalizačního potrubí PVC DN 250 SN 12, celkové délky 187,24 m. Potrubí je uloženo na štěrkopískový podsyp tl. 10 cm a obsyp 20 cm nad potrubí. Pro přípojky je použito kanalizační potrubí PVC DN 150 SN 10, celkové délce 27,56 m.

## **Vstupní šachty**

Vstupní šachta je typová prefabrikovaná. Vstup do šachty je zajištěn žebříkovými, popř. kapsovými stupadly. Poklopy vstupních šachet se vyosují vpravo od osy kanalizace, ve směru průtoku odpadních vod.

## **Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech**

Za havarijní situaci je nutno považovat:

- a) vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami do kanalizace,
- b) havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě,
- c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách,
- d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod,
- e) ohrožení zaměstnanců stokové sítě,
- f) ohrožení provozu čistírny,

g) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouání hladiny odpadních vod na terén.

Ten, kdo způsobí, nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit provozovateli:

**dispečink 311 747 120, 606 666 990 nebo 800 100 663 - nepřetržitá služba. (Vodovody a kanalizace Beroun a.s.)**

V případě, že dojde k mimořádné události na kanalizaci, která způsobila nebo může způsobit, závažné zhoršení jakosti povrchových či podzemních vod, je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit také na:

Subjekt	Adresa	Osoba	Telefon
1. Správce povodí, v jehož územní působnosti se ucelené provozní území nachází	Povodí Labe s.p. Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové		495 088 730
2. Vodoprávní úřad	MěÚ Brandýs nad Labem – St. Boleslav Ivana Olbrachtta 59 250 01 Brandýs n. Labem	vedoucí odboru havar. mobil	326 653 854 734 416 218
3. Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod	ČIŽP OI Praha Wolkerova 40 Praha 6, 160 00	havárie	233 066 208 731 682 742
4. Obecní, popřípadě městský úřad	Obecní úřad Veliká Ves Hlavní 69 250 70 Veliká Ves	starosta	315 682 710
5. KHS Středočeského kraje	KHS Praha Dittrichova 17 128 01 Praha 2		211 154 600

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

V případě, že nelze opatření k nápravě uložit, řeší tento případ vodoprávní úřad či Česká inspekce životního prostředí dle § 40-42 zákona 254/2001 Sb.

**Příloha:** Základní situační údaje o kanalizaci